



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(МТУ РОСТЕХНАДЗОРА)

123056, Москва, Красина ул., д.27, стр.1. Телефон: (499) 254-10-55, Факс: (499) 254-10-13, <http://www.mos.gosnadzor.ru>
663302, Норильск, ул. Завенягина, д. 7, а/я 1256. Телефон: (3919) 46-38-84, Факс: (3919) 46-38-84
E-mail: norilsk@mos.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 24-Д/6.3-0023-17

«07» августа 2017 года

Законному представителю
МБОУ «СШ № 14»
Юридический адрес 663300, Россия,
Красноярский край, г. Норильск,
ул. Бегичева, д. 11

Врио начальника отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими
сооружениями по Норильскому промрайону Межрегионального технологического управления
Ростехнадзора Кумаритова Оксана Николаевна,

(должность, инициалы и фамилия лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от «07» августа 2017 г. № 234-Д/6.3-17, составленного в отношении
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14»
(далее – МБОУ «СШ № 14»), зарегистрированного по адресу 663300, Красноярский край,
г. Норильск, ул. Бегичева, д. 11, ИНН 2457040542, ОГРН 1022401627600.

В присутствии законного представителя, действующего на основании Устава:
Похабова Юрия Владимировича, директора МБОУ «СШ № 14»

ПРЕДПИСЫВАЮ

устранить выявленные нарушения в установленные сроки:

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта (статьи), требования которых нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1	Не представлена утверждённая проектная документация со всеми последующими изменениями на электроустановку МБОУ «СШ № 14».	Нарушены требования п. 1.8.1 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 и зарегистрированным в Минюсте России от 22.01.2003 № 4145.	18.12.2017
2	В представленном протоколе «Профилактических испытаний электроустановки: МБОУ «Средняя школа № 14» от 15.03.2017 № 5831, выданным электротехнической лабораторией ООО «Импульс», содержатся сведения о несоответствии (неисправности).	Нарушены требования п. 2.7.6, п. 3.6.1, п. 3.6.8, п. 3.6.13 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 и зарегистрированного в Минюсте России от 22.01.2003 № 4145.	18.12.2017

	Документы, подтверждающие устранение несоответствий и неисправностей и повторное проведение испытаний и/или измерений электрооборудования не представлены.		
3	В «Акте разграничения эксплуатационной ответственности сторон» от 09.06.2015, «Акте разграничения границ балансовой принадлежности сторон» от 09.06.2015 указана категория надежности электроснабжения – III.	Нарушены требования п. 7.1.14 «Правил устройства электроустановок». Глава 7.1. Электрооборудование жилых, общественных, административных и бытовых зданий (издание седьмое), утвержденных приказом Минэнерго России от 06.10.1999; п. 6.1 СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.08.2016 № 602-пр; п. 1.1.1, п.1.5.1, п.1.6.1, п.1.6.2 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 и зарегистрированного в Минюсте России № 4145 от 22.01.2003.	18.12.2017
4	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	Нарушены требования п. 2.12.3 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 и зарегистрированным в Минюсте России от 22.01.2003 № 4145.	18.12.2017

Информацию о выполнении пунктов предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на имя заместителя руководителя по адресу: ул. Завенягина, д.7, г. Норильск, Красноярский край, 663302, а/я 1256.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Истечение срока исполнения настоящего предписания является основанием для проведения внеплановой проверки его исполнения.

С предписанием ознакомлен Похабов Юрий Владимирович

(Ф.И.О., подпись)

✓

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

(Ф.И.О. инспектора, зафиксировавшего отказ)

Лицо, вынесшее предписание:

Кумаритова Оксана Николаевна

(подпись)

(Ф.И.О.)

Экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получил:

Директор МБОУ «СШ № 14», действующий на основании Устава.

Похабов Юрий Владимирович

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

07.08.2017